

Fra: <email fjernet>
Sendt: 19. september 2024 15.05
Til: <email fjernet>
Cc: <email fjernet>,<email fjernet>,<email fjernet>
Emne: SV: 008-0 Bistruplund - Notat vedr. udformning af elevatorlifte j.nr. 101117 LBF svar

Hej Allan

Tak for din mail og for notatet.

Vi har diskuteret sagen igen og som jeg sagde, er hovedargumentet mod elevatorlifte den langsomme hastighed. Det gælder også i denne sag, hvor især beboerne på 2. sal vil mærke det.

Men – samtidig er der væsentlige arkitektoniske argumenter, der taler for at acceptere løsningen. Elevatorer kræver 'overhøjde' og vil derfor – som I også skriver – blive meget dominerende i tagfladen og dermed påvirke de bevaringsværdige forhold på en uhensigtsmæssig måde.

Elevatorlift (type 2) kan accepteres i denne sag - der skal være skydedøre både inderst og yderst og almindelige trykknapper.

Med venlig hilsen

Bente Heltberg

Teamleder

Afdeling for Renovering og Driftsstøtte

Landsbyggefonden
Stuðiestræde 50
1554 København V

Telefon: 3376 2000

Direkte telefon: +453376 2143

Mobil telefon: +452230 578

7

Email: <email fjernet>



Landsbyggefonden er en selvejende institution, der er oprettet ved lov. Læs mere på www.lbf.dk

Fra: Allan Sørensen <<email fjernet>>

Sendt: 11. september 2024 21:54

Til: Bente Heltberg <<email fjernet>>

Cc: John Kim Fletting (Alment-Lejerbo) <<email fjernet>>; Dorte Jensen <<email fjernet>>

Emne: RE: 008-0 Bistruplund - Notat vedr. udformning af elevatorlifte

Hej Bente

Tak for et godt møde i mandags.

Som aftalt sender vi her notat vedrørende fordele ved at vælge elevatorlift fremfor traditionelle elevatorer. Referat og notat fra mødet i mandags er også vedlagt.

Jeg ser frem til at høre fra dig vedr. fremsendte samt fondens holdninger til løsning 2 og 3.
Som nævnt ønskes dette afklaret snarest, så ansøgning om byggetilladelse kan færdiggøres og sendes til kommunen.

Med venlig hilsen
Kind Regards



Allan Sørensen
Afdelingsleder
email fjernet
+4548771146

Nordic Office of Architecture
Skt. Annæ Passage, Bredgade 25X,
1260 København K, Denmark
nordicarch.com

**Nordic
Office of
Architecture**

From: Allan Sørensen
Sent: 23. august 2024 11:22
To: Bente Heltberg <email fjernet>
Cc: John Kim Fletting (Alment-Lejerbo) <email fjernet>; Dorte Jensen <email fjernet>
Subject: RE: 008-0 Bistruplund - Notat vedr. udformning af elevatorlifte

Hej Bente

Jeg vil lige følge op på om du har haft mulighed for at læse fremsendte notat vedr. elevatorlifte.

God weekend når du kommer der til.

Med venlig hilsen
Kind Regards



Allan Sørensen
Afdelingsleder
[<email fjernet>](mailto:allan@nordicarch.com)
+4548771146

Nordic Office of Architecture
Skt. Annæ Passage, Bredgade 25X,
1260 København K, Denmark
nordicarch.com

**Nordic
Office of
Architecture**

From: Allan Sørensen
Sent: 14. august 2024 09:12
To: Bente Heltberg <[<email fjernet>](mailto:bente@nordicarch.com)>
Cc: John Kim Fletting (Alment-Lejerbo) <[<email fjernet>](mailto:john@nordicarch.com)>; Dorte Jensen <[<email fjernet>](mailto:dorte@nordicarch.com)>
Subject: 008-0 Bistruplund - Notat vedr. udformning af elevatorlifte

Hej Bente

I forbindelse med projektering af tilgængelige boliger i Bistruplund, er der nogle forhold ifm. tilgængelighed, som vi ønsker at drøfte med LBF. Dette er beskrevet i vedlagte notat.

Jeg ser frem til at høre fra dig, når du har læst notatet.

Med venlig hilsen
Kind Regards



Allan Sørensen
Afdelingsleder
[<email fjernet>](mailto:allan@nordicarch.com)
+4548771146

Nordic Office of Architecture
Skt. Annæ Passage, Bredgade 25X,
1260 København K, Denmark
nordicarch.com

**Nordic
Office of
Architecture**

CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you are not an intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for, any such viruses in this message or any attachment.